


30 017

Ladylux Pro




## Ladylux Pro


English .....3

Français .....4

Español .....5



Please pass these instructions on to the end user of the fitting!  
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!  
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!



# English

## Application

Pillar tap usefull for:

- directly connection to cold water supply
- connection to outflow of mixed water supply

## Specifications

- Max. flow 8.3 L/min or 2.2 gpm/60 psi
- Flow pressure
  - min. 7.25 psi
  - recommended 14.5 - 72.5 psi
  - greater than 72.5 psi, fit pressure reducing valve
- Max. operating pressure 145 psi
- Test pressure 232 psi

## Installation

**Flush pipes thoroughly!**

**Installation and connection**, see fig. [1].

Refer to the dimensional drawing on page 1.

**Open water supply and check connections for leakage!**

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

**Shut off water supply!**

**I. Replacing the cartridge**, see fig. [2].

1. Pull off shut-off knob (A).
2. Loosen screw (B) and pull off snap insert (C).
3. Pull off sleeve (D).
4. Unscrew cartridge (E) by using a 17mm socket wrench and remove O-ring (F).
5. Change complete cartridge (E) or O-ring (E1) and reinstall O-ring (F).

**II. Flow regulator**, see page 2.

Unscrew and clean flow regulator (13 935).



Assemble in reverse order.

**Observe the correct installation position!**

**Replacement parts**, see page 2 (\* = special accessories).

## Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.



# Français

## Domaine d'application

Le robinet est utilisé pour:

- le raccordement direct à l'arrivée d'eau froide
- le raccordement à une conduite d'eau prémitigée

## Caractéristiques techniques

- Débit maxi. 8,3 l/min ou 2,2 g/m / 4,1 bar
- Pression dynamique:
  - mini. 0,5 bar
  - recommandée 1 - 5 bar
  - supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression
- Pression de service maxi. 10 bar
- Pression d'épreuve 16 bar


## Installation

### Purger les canalisations!

Montage et raccordement, voir fig. [1].

Tenir compte de la cote du schéma sur la page 1.

### Ouvrir l'arrivée d'eau et contrôler l'étanchéité du raccord!



## Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

### Fermer le arrivée d'eau!

#### I. Remplacement de la tête, voir fig. [2].

1. Enlever la poignée d'arrêt (A).
2. Retirer la vis (B) et enlever l'isolateur (C).
3. Enlever la douille (D).
4. Dévisser la tête (E) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm et enlever le joint torique (F).
5. Remplacer la tête complète (E) ou le joint torique (E1) et réinstaller le joint torique (F).


#### II. Régulateur de jet, voir page 2.

Dévisser et nettoyer le régulateur de jet (13 935).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

### Respecter la position de montage!

Pièces de rechange, voir page 2 (\* = accessoires spéciaux).



# Español

## Campo de aplicación

Grifo de encimera para:

- conexión directa de agua fría
- conexión a la salida de un abastecimiento antepuesto de agua mezclada

## Datos técnicos

- Caudal máx. 8.3 L/min o 2.2 gpm/60 psi
- Presión
  - mín. 7.25 psi
  - recomendada 14.5 - 72.5 psi
  - Si la presión es superior a 72.5 psi, se deberá instalar una válvula reductora de presión
- Presión de utilización máx. 145 psi
- Presión de verificación 232 psi


## Instalación

¡Purgar las tuberías!

Montaje y conexión, véase la fig. [1].

Respetar el croquis de la página 1.

¡Abrir la alimentación de agua y comprobar la estanqueidad de las conexiones!



## Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituir las en caso necesario y engrasarlas con grasa especial para grifería.

¡Cerrar la llave de paso!

**I. Cambio de la montura,** véase la fig. [2].

1. Extraer el volante de apertura y cierre (A).
2. Suelte el tornillo (B) y extraer el aislante (C).
3. Extraer la casquillo (D).
4. Desenroscar la montura (E) con una llave de vaso de 17mm y quitar el anillo tórico (F).
5. Cambiar la montura (E) completa o el anillo tórico (E1) y reinstalar el anillo tórico (F).

**II. Aireador,** véase la página 2.

Desenroscar y limpiar el aireador (13 935).


El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Atender a la posición de montaje!

Repuestos, véase la página 2 (\* = accesorios especiales).

## Cuidado

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.





A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.

